



# Freiwillige Feuerwehr Leichlingen



## Presse - Information der Freiwilligen Feuerwehr Leichlingen zum Einsatz „Brand in Gaststätte“, Am Bahnhof 1 Samstag, 03. Oktober 2009

Alarmierung „Feuer 4“, um 21:18 Uhr, für die Löschzüge Stadtmitte und Oberschmitte.

In der Küche der Gaststätte „Brauhaus im Bahnhof“ kam es zu einem Brand der Dunst-Absauganlage.

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Gäste, sowie das Personal, ca. 20 Personen, die Gaststätte unverletzt verlassen.

Löschangriff mit einem C-Rohr unter umluftunabhängigen Atemschutz im Innenangriff durch den Haupteingang der im Erdgeschoss befindlichen Gaststätte.

Zur Unterstützung der Löscharbeiten wurden zwei Überdruckbelüfter in Stellung gebracht (diese führen, durch den entstehenden Überdruck im Gebäude, die Rauch- und Brandgase durch vorhandene oder geschaffene Öffnungen vom Inneren des Gebäudes nach Außen und erleichtern somit die Rettungs- und Löscharbeiten).

Die ebenfalls im Bahnhofgebäude befindlichen Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Die Feuerwehr Leichlingen war incl. Feuerwehrarzt mit 35 Einsatzkräften unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Ronald Hillbrenner am Einsatzort. Außerdem waren der Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

Einsatzende, d. h. Mannschaft und Gerät sind wieder einsatzbereit, war um 23:15 Uhr.

Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

\*\*\*\*\*

**Oberbrandmeister Thomas Schmitz**  
**Pressesprecher der Feuerwehr Leichlingen**  
**Leiter des Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit**

**Fon: 0171 / 4 95 24 40**

**Mail: [Pressesprecher@feuerwehr-leichlingen.de](mailto:Pressesprecher@feuerwehr-leichlingen.de)**

**Web: [www.feuerwehr-leichlingen.de](http://www.feuerwehr-leichlingen.de)**

Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Leichlingen: STBI Horst Schmidtberg, Holunderstraße 20, 42799 Leichlingen